

公开招标文件

项目名称：2026年北京市广渠门中学附属花市小学食堂质量提升设备采购项目

项目编号：11010126210200021072-XM001

采购人：北京市广渠门中学附属花市小学

采购代理机构：北京市京发招标有限公司

目录

第一章	投标邀请	2
第二章	投标人须知	7
第三章	资格审查	22
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	24
第五章	技术需求	34
第六章	拟签订的合同文本	87
第七章	投标文件格式	104

注：采购文件条款中以 “■” 形式标记的内容适用于本项目，以 “□” 形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11010126210200021072-XM001

2. 项目名称：2026年北京市广渠门中学附属花市小学食堂质量提升设备采购项目

3. 项目预算金额：214.40755 万元，超出总预算金额或分项预算金额的投标报价将被拒绝。

4. 采购需求：

序号	项目名称	预算金额 (万元)	数量	技术参数
1	2026年北京市广渠门中学附属花市小学食堂质量提升设备采购项目	214.40755	1批	2026年北京市广渠门中学附属花市小学采购一批集采外食堂设备、明厨亮灶等。

5. 合同履行期限：双方签订合同，供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

6. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向 ☒中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___/___。

2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）本项目不接受进口产品投标。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年07月08日至2026年07月14日，每天上午 09:00 至 11:30，13:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年07月29日9点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（2）《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（3）执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

- (4) 《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- (5) 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (6) 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
- (8) 《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）；
- (9) 执行《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；
- (10) 按照《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行；
- (11) 《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）；
- (12) 《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）；
- (13) 《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照，进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况，确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台，查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台，查阅“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台，查阅“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标。供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件。上传电子投标文件过程中，请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台，进行电子开标。

3. 本项目投标保证金响应政策要求，供应商应以出具保函(保险)形式提交投标保证金，如供应商无法出具保函(保险)，确需银行转账、支票等方式缴纳保证金的，需由供应商出具说明函(格式自拟)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京市广渠门中学附属花市小学

地址：北京市崇文区东花市北里西区1号楼

联系方式：孙老师

2. 采购代理机构信息

名 称：北京市京发招标有限公司

地 址：北京市东城区崇文门外大街90号

联系方式：张晨、穆琳 010-67117458

3. 项目联系方式

项目联系人：张晨、穆琳

电 话：010-67117458

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容				
2.2	项目属性	项目属性: ☐ 服务 ☒ 货物				
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项: ☐ 是 ☒ 否				
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：万能蒸烤箱。				
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。				
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。				
4.1	样品	投标样品递交: ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下：				
条款号	条目	内容				
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2026年北京市广渠门中学附属花市小学食堂质量提升设备采购项目</td><td>工业</td></tr> </tbody> </table>	序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1
序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业				
1	2026年北京市广渠门中学附属花市小学食堂质量提升设备采购项目	工业				

11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	投标保证金金额：¥40,000.00 投标保证金收受人信息： 开户名：北京市京发招标有限公司 开户银行：招商银行北京分行崇文门支行 账号：11091881671060100000000002 注：投标人缴纳投标保证金时，需在备注中写明招标编号 本项目投标保证金响应政策要求，供应商应以出具保函(保险)形式提交投标保证金，如供应商无法出具保函(保险)，确需银行转账、支票等方式缴纳保证金的，需由供应商出具说明函(格式自拟)。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☐ 无 ☒ 有，具体情形： 1. 投标人中标后无正当理由不与采购人订立合同； 2. 中标人在合同签订阶段向采购人提出额外要求（如变更服务内容、价格等），导致合同无法正常签订的； 3. 招标文件明确要求中标人提交履约保证金，但中标人未按时或未足额提交的。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：30 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否
条款号	条目	内容
		☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 ☐ 随机抽取

25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒不允许 ☐允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：投标人在收到采购文件之日起7个工作日内，以书面、传真或邮件（扫描原件）的形式送至北京市京发招标有限公司405放假。 电子邮箱：9413006@qq.com
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市京发招标有限公司业务二部； 联系电话：010-67117458； 通讯地址：北京市东城区崇文门外大街90号405室。
27	代理费	收费对象： ☐采购人 ☒中标人 收费标准：收费办法和标准参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）货物类标准向中标人收取招标服务费，服务费可以电汇、支票或现金的形式收取。 缴纳时间：中标人在中标通知书发出之日起5个工作日内向采购代理机构缴付中标服务费。

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品：本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本

市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 技术需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质

性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，应从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

- 12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.7.5 投标保证金需响应政策要求：投标人应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，投标人无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳投标保证金的，应向代理机构提供情况说明函（格式自拟）。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
- 13 投标有效期
- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。
- 14 投标文件的签署、盖章
- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

- 27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）； 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
序号	审查因素	审查内容	格式要求

1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn)； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《采购邀请》	提供证明文件的复印件加盖公章
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	报价的修正(如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
9	报价合理性	报价合理，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，执行财库[2026]2号：关于推动解决政府采购异常低价问题的通知；
10	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

11	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。
12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：_____
- ☒无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予____%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》

或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐ 随机抽取

☐ 其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：详见评标标准。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得

中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：以技术部分得分高者获得中标人推荐资格。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准
价格部分（50分）			
1	投标报价	50	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50 此处投标报价指经过报价修正，以及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5和2.6。 （注：如投标人的投标报价超出本项目最高限价，为无效投标。最低报价并不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如果投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料，评标时提供进货发票、单价分析表等材料。评标委员会评审中认为供应商的投标报价低于成本价时，有权利要求供应商在一定期限内做出澄清或解释。如果评标委员会认为供应商所做的澄清或者解释不能被接受，有权利拒绝其中标。）
商务部分（4分）			
2	节能、环保	1	如投标产品中有一项节能产品（具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，提供复印件并加盖投标人公章）加 0.5分，否则不加分。
			如投标产品中有一项环境标志产品（具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，提供复印件并加盖投标人公章）加 0.5分，否则不加分。
3	同类项目业绩	3	近三年（2023年06月至开标之日）类似项目业绩（专指本次采购相关类别的货物，以完整合同为依据），每提供一个有效业绩得1分，最多得3分（需提供合同复印件，包括合同首页、金额页、货物名称页、签字盖章页）。

技术部分（46分）			
4	项目整体进度方案	8	根据投标人提供本项目的进度方案，进行综合评定： 1. 整体进度计划； 2. 各环节进度安排； 3. 进度保障措施； 4. 关键节点管控； 以上方案内容，科学合理且所有环节均量化可控，完全针对本项目实际需求制定；各阶段时间节点明确具体、无模糊表述；各阶段进度保障措施全面、具体、得当，各阶段人员分工安排清晰、科学，完全符合项目要求且能有效保障项目交货期；提供的相关方案内容均进行详细阐述，无遗漏、无简略，完全满足本项目采购需求，每项得2分； 以上方案内容，计划混乱无序且量化管控措施少，未结合本项目实际需求，与项目实施关联不紧密；各阶段时间节点未明确、表述模糊；各阶段未制定进度保障措施，不全面的人员分工安排或分工混乱，不完全符合项目要求，无法保障项目交货期；提供的相关方案内容阐述笼统、存在关键内容遗漏，不能完全满足本项目实际需求，每项得1分； 缺项不得分。
5	总体安装实施方案	8	1. 设备安装、调试和试运行方案考虑全面详细，充分结合项目特征，针对性较强，客观合理；安装、调试和试运行必要的专用工具、量具及调试用的材料准备充分，完全满足采购人要求：8分； 2. 设备安装、调试和试运行方案基本全面详细，有一定针对性，基本客观合理；具备安装、调试和试运行必要的专用工具、量具及调试用的材料，较好满足采购人要求：6分； 3. 设备安装、调试和试运行方案简略，无法有效结合项目特征，针对性较弱，部分内容客观合理；安装、调试和试运行必要的专用工具、量具及调试用的材料准备不够充分：4分； 4. 设备安装、调试和试运行方案欠缺，无法有效结合项目特征，针对性较差，部分内容欠缺；安装、调试和试运行必要的专用工具、量具及调试用的材料准备不充分：2分； 不提供：0分。
6	项目团队	5	1. 设有针对本项目的实施和售后服务团队，项目经理及人员配备合理，职责分工明确，专业性强且经验丰富，能及时响应采购人的服务要求：5分； 2. 设有针对本项目的实施和售后服务团队，项目经理及人员配备基本合理，职责分工不够明确；人员有一定工作经验，具备一定专业性，基本能响应采购人的服务要求：3分； 3. 设有针对本项目的实施和售后服务团队，项目经理及人员配备不够合理，职责分工不明确，经验和专业性有所欠缺，无法完全响应采购人的服务要求：1分； 不提供：0分。

7	技术参数 响应程度	17	根据投标产品性能指标, 是否符合招标文件要求及符合程度进行评价, 全部参数满足或高于招标文件要求得17分;
			1. #号技术指标, 每有一项负偏离扣1.5分, 共计8项, 最低得0分;
			2. 一般技术指标(非#技术指标), 每有一项负偏离扣0.5分, 最低得0分。
8	售后服务 方案及措施	8	根据投标人针对本项目的售后服务方案及措施, 进行综合评定。 1. 售后服务体系与响应保障; 2. 质保服务与维保; 3. 备品备件保障; 4. 人员培训方案; 以上方案内容, 能紧密结合本项目厨房设备使用特征, 方案全面详细、针对性突出、可直接落地执行; 响应时间明确具体且高效及时, 售后团队人员配置清晰, 全员具备丰富的厨房设备售后相关工作经验, 每项得2分; 以上方案内容, 未结合本项目厨房设备使用特征, 方案内容简略、无针对性、缺乏可执行性; 响应时间未明确或无法保障及时响应, 售后团队配置不清晰, 团队成员无相关工作经验或经验不足, 每项得1分; 缺项不得分。

第五章 技术需求

一、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

项目交货期：由于涉及厨房装修改造，具备交货条件后才可以进行供货，故本项目合同履行期为，供应商在接到采购人送货通知后30个日历日内完成货物交付、安装、调试。

采购人或使用方指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）双方签订合同后，供应商应向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。

（2）本项目款项分两次支付。合同签订后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题，对本项目款项的支付造成影响，款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准，不视为采购人违约。

（3）若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

4. 售后服务（质保期）

质保期 2年

5. 验收标准

按照国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件响应内容进行验收。涉及隐蔽安装工程要有竣工验收，中标单位编制竣工报告，据实结算。

（1）采购人在设备全部进场安装到位后，有权随机对货物设备、不锈钢板材、原材料、制作工艺、整机技术参数、使用功能等进行抽样送检，有权委托具

备第三方权威检测机构开展检测检验，中选供应商须无条件配合抽样、送检、提供相关资料，不得拒绝、阻挠。

（2）检测费用（含检测费、样品损耗费、抽样送检差旅费、复检费等），无论检测结果合格与否，均由中标供应商全额承担，该费用已包含在投标综合报价中，采购人不另行支付任何费用。

（3）若第三方检测结果不符合招标文件、投标文件、合同约定及国家相关标准规范，中标供应商须无条件整改、拆除、更换合格产品，承担由此产生的一切返工、停工、更换、工期延误等全部损失；整改后仍不合格的，采购人有权单方面解除合同、取消中标资格，并依法追究其相应法律及经济连带责任。

（4）关于不锈钢制品验收：对涉及 304 不锈钢板材的设备（如单星水池、双层工作台、货架、单星盆台等），供货时甲方有权要求提供第三方检测机构出具的材质检测报告。

6. 履约验收

履约：中标供货商严格按照合同约定，积极协调采购人完成合同内商品的送货安装调试，并在采购人监督下进行设备运行检验，达到合同约定要求后，进入验收流程。

（1）验收时间：安装调试完成后立即组织验收。

（2）验收人员：采购人、食堂管理人员、第三方专业技术专家共同组成验收小组。

（3）验收内容：数量核对、规格型号、材质厚度、功能测试、安全检测、资料完整性等。

（4）标准：按照招标文件、投标文件、合同及国家食品安全、厨房设备标准验收；不合格的，采购人有权终止合同、追究违约责任。

联合复验：合同内货物安装到位，具备验收条件后，中标供货商携带相应材料到综保中心装备科打印验收单，向采购人提交书面验收申请，采购人根据本单位相应内控制度组织验收，合格后签署验收意见。中标供货商将采购人确认的验收材料报送综保中心装备科，由装备科组织主管科室、综保中心、相关领域的专家、中标供货商等各方代表组成联合验收小组，对合同内商品进行复验，代理机构配合做好相应工作。联合复验合格，各方签署验收意见，全部验收档案参与各方分别存档，中标供货商整理扫描的电子版档案分别提交采购人、综保中心等各

方审核归档保存。进入支付流程，需要整改的进入整改复核验收流程，直到合格

。

支付：根据合同约定，采购人需要阶段支付操作的，结合本单位内控制度规范操作完成。综保中心组织的对合同内部全部商品联合复验顺利完成，采购人根据本单位相应内控流程，线上线下完成采购支付。

序号	设备名称	数量	单位	使用场所	技术参数	核心产品																				
1	灶台	2	台	低部副食操作间	外形尺寸：1150*1200*800（450）mm（±1%） 燃烧器为广式猛火炉头，侧置安全火种，炉膛采用耐火水泥浇筑而成 圈锅和耐火水泥之间采用陶瓷纤细保温棉，开锅速度快，保温效果好。功率为50kW每眼采用双层观火玻璃窗 配备250W中压风机，大小火任意调节。带双阀熄火保护，高频率点火器，实现电气一体化。进气采用全铜管硬接。板材为304#台面1.2mm，其余1.0mm，炉面衬板2.0mm厚。灶架采用38*38mm国标方管。																					
2	排烟系统整套设备（管道、风机、风罩等）	1	套	低部食堂车间	排烟系统包括：变径、补风机、不锈钢装饰板、出口消音、防火阀、风机减震台架、辅材及配件、进口消音、净化器、排烟风机、排烟管道、排烟控制箱、排烟罩、消音房 <table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>技术参数</th></tr><tr><td colspan="2">排烟系统-低部</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>油网烟罩</td><td>m²</td><td>4.2</td><td>参考尺寸：3470*1200*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。</td></tr><tr><td>2</td><td>装饰板</td><td>m²</td><td>5.6</td><td>参考尺寸：（3470+1200）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。</td></tr></table>	序号	产品名称	单位	数量	技术参数	排烟系统-低部					1	油网烟罩	m²	4.2	参考尺寸：3470*1200*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。	2	装饰板	m²	5.6	参考尺寸：（3470+1200）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。	
序号	产品名称	单位	数量	技术参数																						
排烟系统-低部																										
1	油网烟罩	m²	4.2	参考尺寸：3470*1200*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。																						
2	装饰板	m²	5.6	参考尺寸：（3470+1200）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。																						

					3	油网烟罩	m ²	3.5	参考尺寸：3470*1000*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。		
					4	装饰板	m ²	5.4	参考尺寸：（3470+1000）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。		
					5	油网烟罩带新风	m ²	6.8	参考尺寸：4000*1700*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。		
					6	装饰板	m ²	6.9	参考尺寸：（4000+1700）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。		
					7	油网烟罩带新风	m ²	4.8	参考尺寸：2800*1700*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。		
					8	装饰板	m ²	5.4	参考尺寸：（2800+1700）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。		
					9	油网烟罩带新风	m ²	8	参考尺寸：4700*1700*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。		
					10	装饰板	m ²	7.7	参考尺寸：（4700+1700）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。		
					11	排油烟风柜-副食热加工间	台	1	参考尺寸：1480*1110*1523mm（±5mm） 流量：23085-13836m ³ /h 电压功率：380V/≤11kw 全压：866-916Pa		

								进风口内径：宽1190mm*高940mm 出风口：610*610mm		
					12	油烟净化器-副食热加工间	台	1	参考尺寸：650*1979*904mm（±5mm） 风量：25000m³/h 电压功率：220V/≤1.697kw 通风口尺寸：1663*696mm	
					13	风机消音房	台	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷100mm厚高效消音岩棉。	
					14	风机进出口变径	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。	
					15	净化器进出口变径	个	2	参考尺寸：与净化器匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。	
					16	风机进出口消音	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷50mm厚高效消音岩棉。	
					17	风机、净化器固定底座	套	2	参考尺寸：与风机匹配 与净化器匹配 采用50*50*5mm角铁焊接制作	
					18	风机减震	套	1	参考尺寸：与风机匹配 橡胶减震器	
					19	风机出口防雨弯头	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。	
					20	风机出	个	1	参考尺寸：与风机匹配	

						口防护网			采用不锈钢制作		
					21	风机软接	套	2	参考尺寸：与风机匹配 高强度耐磨防火纤维帆布制作软连接		
					22	排油烟风柜-主食操作间	台	1	参考尺寸：1060*790*1211mm（±5mm） 流量：12137-7054m³/h 电压功率：380V/≤5.5kw 全压：668-800Pa 进风口内径：宽770mm*高670mm 出风口：420*420mm		
					23	油烟净化器-主食操作间	台	1	参考尺寸：650*1513*904mm（±5mm） 风量：16000m³/h 电压功率：220V/≤1.21kw 通风口尺寸：1197*696mm		
					24	风机消音房	台	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷100mm厚高效消音岩棉。		
					25	风机进出口变径	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					26	净化器进出口变径	个	2	参考尺寸：与净化器匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					27	风机进出口消音	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷50mm厚高效消音岩棉。		
					28	风机、净化器	套	2	参考尺寸：与风机匹配 与净化器匹配		

						固定底座			采用50*50*5mm角铁焊接制作		
					29	风机减震	套	1	参考尺寸：与风机匹配 橡胶减震器		
					30	风机出口防雨弯头	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					31	风机出口防护网	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用不锈钢制作		
					32	风机软接	套	2	参考尺寸：与风机匹配 高强度耐磨防火纤维帆布制作软连接		
					33	风机、净化器变频控制电箱	套	1	参考尺寸：与风机匹配、与净化器匹配 采用优质电器元件		
					34	防火阀	个	1	参考尺寸：1000*500mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		
					35	防火阀	个	1	参考尺寸：800*400mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		
					36	调节阀	个	1	参考尺寸：1000*500mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					37	调节阀	个	1	参考尺寸：800*400mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					38	管道	m²	226	采用优质镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					39	弯头	个	3	参考尺寸：1000*500mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm		

								角钢焊接制作的法兰。		
					40	弯头	个	4	参考尺寸：800*400mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。	
					41	弯头	个	2	参考尺寸：600*400mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。	
					42	弯头	个	2	参考尺寸：450*300mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。	
					43	管道与 烟罩连 接	个	12	参考尺寸：400*300*1200mm（±5mm） 采用优质镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配 30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。	
					新风系统-低部					
					44	新风风 柜-副 食热加 工间	台	1	参考尺寸：1210*930*1316mm（±5mm） 流量：12675-8089m³/h 电压功率：380V/≤4kw 全压：637-672Pa 进风口内径：宽920mm*高770mm 出风口：460*460mm	
					45	风机消 音房	台	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷100mm厚 高效消音岩棉。	
					46	风机进 出口变 径	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。	
					47	风机进 出口消	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷50mm厚高	

						音			效消音岩棉。		
					48	风机固定底座	套	1	参考尺寸：与风机匹配 采用50*50*5mm角铁焊接制作		
					49	风机减震	套	1	参考尺寸：与风机匹配 橡胶减震器		
					50	风机出口弯头	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					51	风机出口防护网	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用不锈钢制作		
					52	风机软接	套	2	参考尺寸：与风机匹配 高强度耐磨防火纤维帆布制作软连接		
					53	新风风柜-主食操作间	台	1	参考尺寸：1010*740*1112mm（±5mm） 流量：9054-5439m³/h 电压功率：380V/≤3kw 全压：565-634Pa 进风口内径：宽720mm*高620mm 出风口：380*380mm		
					54	风机消音房	台	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷100mm厚高效消音岩棉。		
					55	风机进出口变径	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					56	风机进出口消音	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷50mm厚高效消音岩棉。		

					57	风机固定底座	套	1	参考尺寸：与风机匹配 采用50*50*5mm角铁焊接制作		
					58	风机减震	套	1	参考尺寸：与风机匹配 橡胶减震器		
					59	风机出口弯头	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					60	风机出口防护网	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用不锈钢制作		
					61	风机软接	套	2	参考尺寸：与风机匹配 高强度耐磨防火纤维帆布制作软连接		
					62	风机控制变频控制器	套	1	参考尺寸：与风机匹配 采用优质电器元件		
					63	防火阀	个	1	参考尺寸：800*350mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		
					64	防火阀	个	1	参考尺寸：500*300mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		
					65	调节阀	个	1	参考尺寸：800*350mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					66	调节阀	个	1	参考尺寸：500*300mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					67	管道	m²	176	采用优质镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					68	弯头	个	5	参考尺寸：800*350mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		

					<table><tr><td>69</td><td>弯头</td><td>个</td><td>4</td><td>参考尺寸：500*300mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。</td></tr><tr><td>70</td><td>风口软 接</td><td>套</td><td>6</td><td>铝箔软管</td></tr><tr><td>71</td><td>风口百 叶</td><td>个</td><td>6</td><td>参考尺寸：600*600mm（±5mm） 铝合金材质</td></tr><tr><td>72</td><td>高空作 业费- 低部</td><td>项</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>73</td><td>吊车- 低部</td><td>台班</td><td>7</td><td></td></tr></table>	69	弯头	个	4	参考尺寸：500*300mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。	70	风口软 接	套	6	铝箔软管	71	风口百 叶	个	6	参考尺寸：600*600mm（±5mm） 铝合金材质	72	高空作 业费- 低部	项	1		73	吊车- 低部	台班	7			
69	弯头	个	4	参考尺寸：500*300mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。																												
70	风口软 接	套	6	铝箔软管																												
71	风口百 叶	个	6	参考尺寸：600*600mm（±5mm） 铝合金材质																												
72	高空作 业费- 低部	项	1																													
73	吊车- 低部	台班	7																													
3	消毒柜	3	台	洗消间	电源：220V/50Hz 功率：4.4kW 容积：≥720L 温度范围：50~125℃ 外形尺寸：约1310*690*1980mm（±1%）																											
4	杀菌机	1	台	低部食堂车 间	功率：16W 电压：220V 消毒方式：臭氧 类别：臭氧发生器																											
5	消防防火系统	1	套	低部食堂车 间	1、所用灭火药剂经相关国家机构按XF 3007-2020《F类火灾水系灭火剂》，TFRI-ZY-11:2020 《消防产品自愿性认证实施规则、灭火剂产品》检验合格；																											

					2、设备所用驱动气体容器组件经耐高低温性能测试，符合标准要求； 3、设备所用容器阀经相关部门检测并符合标准要求； 4、设备所用单向阀经耐盐雾腐蚀性能、耐氨应力腐蚀性能测试，符合标准要求； 5、设备所用喷嘴经耐冲击性能、耐高温性能、耐盐雾腐蚀性能、耐氨应力腐蚀性能测试，符合标准要求； #6、药剂瓶依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀实验盐雾实验》，经720小时中性盐雾实验，表面无锈蚀，无红锈，保护评级10级。提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。 #7、F类火灾水系灭火剂(食用油灭火剂)依据XF3007-2020《F类火灾水系灭火剂》，PH 值、凝固点、稳定性、腐蚀率、灭火性能五项检测合格，$7.0 \geq \text{PH值} < 9.5$；凝固点$< -38^{\circ}\text{C}$；灭火时间$\leq 120\text{S}$。提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。 #8、厨房设备灭火装置依据GB/T4208-2017外壳防护等级(IP代码)检测，防护等级为IP69. 提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。 #9、药剂瓶、虹吸管、直接、弯头、喷头、水流阀、管件通过GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测合格。合金元素迁移量指标符合$\text{As} \leq 0.002$，$\text{Cd} \leq 0.002$，$\text{Pb} \leq 0.01$，$\text{Sb} \leq 0.04$，$\text{Ni} \leq 0.14$，$\text{Cr} \leq 0.25$，$\text{Mn} \leq 2.0$，$\text{Mo} \leq 0.12$，提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。	
6	冷藏冷冻柜	2	台	低部食堂车 间	外形尺寸：约1220*760*1950（±1%） 温度范围：+2~+8℃/0~-18℃	

7	智能留样柜	1	台	低部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 功能参数： 七层独立留样仓，满足两日三餐循环留样； 仓门关闭后，48h锁定，限制开启； 特殊情况下，需要双方管理人员人脸识别后，方可强制开启； 实时监控温度状态，异常自动报警； 自动读取当时菜品，简化操作流程； 自动称重、打印小票、菜品拍照、回填留样数据； 留样数据支持与“食安风险防控平台”实时对接。 设备参数： 1. 智控屏：≥10.1" 液晶屏，电容触摸； 2. 操作系统：安卓； 3. 数据库：SQLite； 4. AI算法：独立第三代人工智能边缘计算NPU，算力达0.8Tops； 5. CPU：四核，主频高达2.0GHz处理器，低功耗高性能，无风扇设计延长使用寿命； 6. GPU：双核心架构，支持4K 解码和1080P 解码，支持4KH.264/H.265 等多种格式高清解	
---	-------	---	---	------------	---	--

					码，支持CBR，VBR； 7. 内置存储器： 8GB存储容量（可扩展至128G）SD卡&TF卡； 8. 网络支持：标配有线网络、选配无线WiFi、4G； 9. 热敏打印机：嵌入式、前面板更换标签纸，自动切割标签，搭配可移除式标签纸； 10. 电子秤：嵌入式、精度0.1g； 11. 智控独立仓：七层独立储藏仓，搭配智控电磁锁； 12. 摄像头：前置、顶置双摄像头，1080P-8.0mm微畸变，水平45°，200万像素，最大分辨率1920*1080； 13. 具体AI识别菜品功能，可自主训练识别菜品模型； 14. 留样后自动推送留样数据至管理系统； 15. 留样克重不达标自动预警，并在系统中生成系统预警记录； 16. 留样数据支持在管理系统进行导出，打印纸质版； 17. 自动记录留样人、销毁人信息，方便后续追溯。	
8	爬楼机	2	台	学生教学楼	最快速度：34阶/min 最大载重：170kg 锂电参数：48V 7.5AH（h） 续航能力：54-122层（±1%）； 折叠：1235*530*320mm（±1%）	
9	智能保温柜	1	台	低部食堂车	电源：220V/50Hz	

				间	功率：≥4.4kw 容积：约900L 温度范围：30~90℃ 消毒温度：90℃	
10	万能蒸烤箱	2	台	低部主食操作间	1. 规格：约1150*1170*1250（±1%）； 2. 功率电压：25kW/380V； 3. 双层玻璃门； 4. 采用电热管加热； 5. 外观设计：烤箱控制面板采用铝制面框； 6. 材质工艺：外壳采用304#不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作； 7. 屏幕规格：≥7" 高清彩色TFT电容触摸屏，基于安卓系统，触摸灵敏； 8. 烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达250℃； 9. 探针功能：配备高精度探针，内置探针模式和温差模式，实时检测食物中心温度； 10. 操作界面：中文操作界面，整体优化设计，支持USB接口； 11. 品牌定制：可个性化定制开机和待机界面； 12. 菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步； 13. 烹饪步骤：支持无限个烹饪步骤设置，每个步骤可独立设定模式、温度、时间等； 14. 风速调节：具备≥10档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；	核心产品

				15. 分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪10种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪； 16. 附加功能：具备预约、快速降温等功能； 17. 多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广； 18. 排气功能：具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气； 19. 控温系统：升级控温算法，控温更加精准； 20. 清洗功能：具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360° 无死角冲洗； 21. 物联功能：支持网口和WIFI双物联模式； ★22. 万能蒸烤箱具备符合GB4806.9-2023的食品接触认证和检验报告，提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。； ★23. 万能蒸烤箱具备门玻璃机械强度检验报告；万能蒸烤箱具备门胶条耐热耐燃检验报告，提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。；	
--	--	--	--	---	--

11	智能炒菜机	2	台	低部副食操作间	尺寸：1600*1220/1520（预留宽度空间）*1500/1850（预留高度空间）（±1%） 1、本设备主要适用于经过漂烫过的根茎类菜肴的搅拌与混和，如炒土豆丝、青瓜肉片、黄瓜肉片、藕丁肉片、炒豆芽、西葫芦肉片等。也可用于蛋炒饭、炒粉丝、炒面 2、本设备以电磁加热为能源；锅体可自动旋转，菜肴在锅内不停地自行翻转与混和； 3、采用不锈钢制造，全钢结构，锅体一次模压；锅胆采用电机带动沿水平轴旋转，翻转搅拌均匀。锅体内表面涂有不粘锅涂层，炒制过程中无粘附。手摇倾锅装置；锅体自转与锅内拨插拨动翻转炉结合；变频器，可根据菜肴不同，调整锅体翻炒速度；360度自动旋转、翻滚、受热均匀；设定时间、火力，自动翻炒，； 4、滚筒：≥Φ800*H800mm，桶身内壁：黑金沙高强附着力不粘锅涂层； 5、产能：单次烹饪20～80kg，平均烹饪周期：8～12min 6、功率：30kW； 7、电压：380V/50Hz； 8、进水口规格：外螺纹4分接口； 9、倾倒方式：按设定的程序自动倾斜锅体出料； 10、菜单：存储≥800个菜谱； 11、语音：智能实时语音播报功能； 12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗（高压喷枪、配2m软管）； 13、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响； #14、根据 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》，其能源效率等级为 1 级	
----	-------	---	---	---------	--	--

					，提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。 #15、提供具有资质的第三方检测机构出具符合“GB4706. 1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB4706. 52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》和GB4706. 38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用商用电动饮食加工机械的特殊要求》的检测报告，提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。；	
--	--	--	--	--	---	--

12	智能晨检仪	1	台	低部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 1) 用于从业人员每日上岗前的晨检管理，具有身份验证、健康证件比对、红外体温监测、手部卫生AI图像识别及晨检数据自动同步至云平台等一体化功能，实现高效、规范的晨检流程管理； 2) 支持自动比对从业人员健康证件，证件过期时发出预警提醒； 3) 支持wifi、RJ45、4G或5G（定制）通信方式； #4) 支持红外体温测量，体温异常时自动预警；（需提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章； 5) 支持语音引导晨检动作，自动抓拍手部正反两面图像，并将晨检结果同步上传至云平台； #6) 支持通过AI识别手部图像，自动检测指甲油、创可贴、戒指等异物；（需提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖投标人公章； 7) 设备设有手部拍摄仓，通过均匀补光保证手部图像拍摄效果； 8) 设备配备人脸识别补光灯，可在光线不足时提升识别效果；补光灯同时作为状态指示灯，晨检通过时亮绿灯，未通过时亮红灯； 9) 设备提供USB接口，支持晨检数据U盘导出及云端一键更新人员基础信息；	
----	-------	---	---	------------	---	--

					10) 设备采用45° 倾角设计，确保人脸识别与测温可同步进行并保证准确性； 11) 设备可与“食品安全监管系统”软件实现数据互通； 12) 支持壁挂和桌面放置两种安装方式，并可配合智能门禁功能使用。 13) 支持数据推送管理平台，并自动生成晨检记录； 14) 支持晨检记录导出，导出后可以打印纸质版； 15) 支持对晨检员工不合格信息通过管理平台进行统计分析； 16) 支持查看所有晨检员工检测拍摄面部图片、手部图片，便于监管。 2. 技术参数： 1) 人脸识别成功率 $\geq 99.99\%$，误识别率 $\leq 0.01\%$，人脸识别时间 $\leq 1s$； 2) 额温测量误差：$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$，测量距离30~40 cm； 3) 显示屏 $\geq 10.1''$，支持电容多点触控； 4) 配套电源适配器输入：AC 100V - 240V、50Hz，功率 $\leq 25W$；5) 主板性能：CPU不低于四核2.0GHz，内存 $\geq 4GB$，硬盘 $\geq 32GB$，运行安卓系统，版本不低于12。	
13	出入库智能秤	1	台	低部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联网设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 功能参数： 1) 用于食堂食材的快速验收和拍照留痕，支持与食品安全监管系统平台进行数据互通，实	

				现食材按供应商及订单进行快速验收，同时支持食材的临时入库、验收入库等多种入库方式； 2) 支持对操作人员进行人脸识别和账户密码管理, 实现对验收人身份及验收过程的溯源； 3) 在称量的同时对秤体上的食材进行拍照，并自动上传至系统，实现食材重量与品相的溯源； 4) 通过内置Wifi连接网络，并可选配4G/5G模组与服务器连接。在网络不佳时，数据可缓存于本地，待网络恢复后自动上传； 5) 内置溯源条码打印机，可打印带有物品溯源信息的二维码标签，粘贴于物品上，用户通过扫码即可在管理平台获取物品详细信息； 6) 操作过程中提供语音提示，支持分次称重与快捷去皮功能。拍照时自动补光，满足光线较弱环境下的拍照要求； 7) 设备配备前置与后置双显示屏，便于验收人员与送货人同时确认称重数据。后置屏为安卓系统操作界面，供验收人员使用；前置屏供送货人查看称重信息； 8) 称体采用碳钢材质，承台表面加装304#不锈钢面板，整体喷塑处理，经久耐用，设备配备双万向滚轮、双定轮及搬动手柄，便于移动。 9) 称量数据自动同步管理系统，并自动流转订单状态，并记录称重时实拍图片信息； 10) 支持AI识别生鲜蔬菜，并支持后续更新图片库，增加识别商品数量； 11) 支持修改称重重量，规避误称量克重带来困扰； 12) 支持按照单个供应商进行收货，支持单个商品称量收货；	
--	--	--	--	---	--

					13) 支持按照单个商品进行称量出库; 技术参数: 1) 最大称量: 至少具有150kg/300kg/450kg/600kg等量程 2) 人脸识别成功率 $\geq 99.99\%$, 误识别率 $\leq 0.01\%$; 3) 配套电源适配器输入符合: AC220V、50Hz, 功率 $\leq 70W$; 4) 秤盘台面尺寸 $\geq 600 * 480 \text{ mm}$; 5) 前屏尺寸 $\geq 10.1''$, 分辨率 $\geq 1280 * 800$; 后屏尺寸 $\geq 15.6''$, 分辨率 $\geq 1920 * 1080$, 电容式触摸屏; 6) 内置可充电电池, 连续工作时间 $\geq 5 \text{ h}$; 7) 主板性能: CPU不低于四核2.0GHz, 内存 $\geq 4 \text{ GB}$, 硬盘 $\geq 32 \text{ GB}$, 运行安卓系统, 版本不低于12。	
14	灶台	1	台	高部副食操作间	外形尺寸: 1150*1200*800 (450) mm ($\pm 1\%$) 燃烧器为广式猛火炉头, 侧置安全火种, 炉膛采用耐火水泥浇筑而成 圈锅和耐火水泥之间采用陶瓷纤维保温棉, 开锅速度快, 保温效果好。功率为50KW每眼采用双层观火玻璃窗 配备250W中压风机, 大小火任意调节。带双阀熄火保护, 高频率点火器, 实现电气一体化。进气采用全铜管硬接。板材为304#台面1.2 其余1.0, 炉面衬板2.0厚。灶架采用38*38国标方管。	

15	排烟系统整套设备（管道、风机、风罩等）	1	套	高部食堂车 间	排烟系统包括：变径、补风机、不锈钢装饰板、出口消音、防火阀、风机减震台架、辅材及配件、进口消音、净化器、排烟风机、排烟管道、排烟控制箱、排烟罩、消音房。				
					序号	产品名称	单位	数量	技术参数
					排烟系统-高部				
					1	油网烟罩带新风	m²	4.1	参考尺寸：2700*1500*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。
					2	装饰板	m²	5.1	参考尺寸：（2700+1500）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。
					3	油网烟罩	m²	2.05	参考尺寸：2050*1000*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。
					4	装饰板	m²	3.7	参考尺寸：（2050*1000）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。
					5	油网烟罩	m²	4.4	参考尺寸：3600*1200*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。
					6	装饰板	m²	5.8	参考尺寸：（3600+1200）*1200mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。
					7	油网烟罩	m²	5.4	参考尺寸：4450*1200*450mm（±5mm） 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。

					8	装饰板	m²	6	参考尺寸：(4450+500)*1200mm (±5mm) 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。		
					9	油网烟罩带新风	m²	10.6	参考尺寸：6270*1700*450mm (±5mm) 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。		
					10	装饰板	m²	7.6	参考尺寸：6270*1200mm (±5mm) 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。		
					11	油网烟罩带新风	m²	5.4	参考尺寸：3150*1700*450mm (±5mm) 采用优质304不锈钢拉丝板制作，罩体板材厚度1.0mm；罩体框架为30*30*3mm角钢焊接而成；配封闭式防爆照明灯及不锈钢滤油篦子，易于清洗。		
					12	装饰板	m²	3.8	参考尺寸：3150*1200mm (±5mm) 采用优质304不锈钢拉丝板制作，板材厚度1.0mm。		
					13	排油烟风机-副食制作间	台	1	参考尺寸：1180*1200*1465 (±5mm) 流量：23000-12022m³/h 电压功率：380V/≤11kw 全压：894-1611Pa 进风口内径：700mm 出风口：505*625mm		
					14	油烟净化器-副食制作间	台	1	参考尺寸：650*1979*904mm (±5mm) 风量：25000m³/h 电压功率：220V/≤1.697kw 通风口尺寸：1663*696mm		
					15	风机消音房	台	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷100mm厚高效消音岩棉。		
					16	风机进出口变径	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		

					17	净化器 进出口 变径	个	2	参考尺寸：与净化器匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角 钢焊接制作的法兰。		
					18	风机进 出口消 音	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷50mm厚高效 消音岩棉。		
					19	风机、 净化器 固定底 座	套	2	参考尺寸：与风机匹配 与净化器匹配 采用50*50*5mm角铁焊接制作		
					20	风机减 震	套	1	参考尺寸：与风机匹配 橡胶减震器		
					21	风机出 口防雨 弯头	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角 钢焊接制作的法兰。		
					22	风机出 口防护 网	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用不锈钢制作		
					23	风机软 接	套	2	参考尺寸：与风机匹配 高强度耐磨防火纤维帆布制作软连接		
					24	风机、 净化器 变频控 制电箱	套	1	参考尺寸：与风机匹配、与净化器匹配 采用优质电器元件		
					25	排油烟 风柜- 主食操 作间	台	1	参考尺寸：1480*1110*1523mm（±5mm） 流量：20000-11878m³/h 电压功率：380V/≤7.5kw 全压：828-846Pa 进风口内径：宽1190mm*高940mm 出风口：610*610mm		

					26	油烟净化器-主食操作间	台	1	参考尺寸：650*1979*904mm（±5mm） 风量：25000m³/h 电压功率：220V/≤1.697kw 通风口尺寸：1663*696mm		
					27	风机消音房	台	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷100mm厚高效消音岩棉。		
					28	风机进出口变径	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					29	净化器进出口变径	个	2	参考尺寸：与净化器匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					30	风机进出口消音	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷50mm厚高效消音岩棉。		
					31	风机、净化器固定底座	套	2	参考尺寸：与风机匹配 与净化器匹配 采用50*50*5mm角铁焊接制作		
					32	风机减震	套	1	参考尺寸：与风机匹配 橡胶减震器		
					33	风机出口防雨弯头	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					34	风机出口防护网	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用不锈钢制作		
					35	风机软接	套	2	参考尺寸：与风机匹配 高强度耐磨防火纤维帆布制作软连接		

					36	风机、 净化器 变频控 制电箱	套	1	参考尺寸：与风机匹配、与净化器匹配 采用优质电器元件		
					37	防火阀	个	1	参考尺寸：1000*500mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		
					38	防火阀	个	1	参考尺寸：1000*450mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		
					39	防火阀	个	1	参考尺寸：600*400mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		
					40	调节阀	个	1	参考尺寸：1000*500mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					41	调节阀	个	1	参考尺寸：1000*450mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					42	调节阀	个	2	参考尺寸：600*400mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					43	管道	m²	294	采用优质镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。		
					44	弯头	个	5	参考尺寸：1000*500mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角 钢焊接制作的法兰。		
					45	调节阀	个	4	参考尺寸：1000*450mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					46	管道与 烟罩连 接	个	16	参考尺寸：400*300*1200mm（±5mm） 采用优质镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。		
					新风系统-高部						
					47	新风风 柜	台	1	参考尺寸：1560*1210*1658mm（±5mm） 流量：20034-13986m³/h		

									电压功率：380V/≤7.5kw 全压：815-774Pa 进风口内径：宽1270mm*高1055mm 出风口：660*660mm		
					48	风机消音房	台	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷100mm厚高效消音岩棉。		
					49	风机进出口变径	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					50	风机进出口消音	个	2	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm，内敷50mm厚高效消音岩棉。		
					51	风机固定底座	套	1	参考尺寸：与风机匹配 采用50*50*5mm角铁焊接制作		
					52	风机减震	套	1	参考尺寸：与风机匹配 橡胶减震器		
					53	风机出口弯头	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角钢焊接制作的法兰。		
					54	风机出口防护网	个	1	参考尺寸：与风机匹配 采用不锈钢制作		
					55	新风机控制电箱	台	1	参考尺寸：与风机匹配 采用优质电器元件		
					56	防火阀	个	1	参考尺寸：1000*450mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		

					57	防火阀	个	2	参考尺寸：600*400mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm，150℃		
					58	调节阀	个	1	参考尺寸：1000*450mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					59	调节阀	个	2	参考尺寸：600*400mm（±5mm），与管道匹配 采用冷轧板制作，厚1.5mm		
					60	管道	m²	186	采用优质镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm 角钢焊接制作的法兰。		
					61	弯头	个	5	参考尺寸：1000*450mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角 钢焊接制作的法兰。		
					62	弯头	个	2	参考尺寸：600*400mm（±5mm） 采用镀锌板制作，板材厚度1.0mm；配30*30*3mm角 钢焊接制作的法兰。		
					63	风口软 接	套	10	铝箔软管		
					64	风口百 叶	个	10	参考尺寸：600*600mm（±5mm） 铝合金材质		
					65	高空作 业费- 高部	项	1			
					66	吊车- 高部	台班	6			
16	杀菌机	1	台	高部食堂车 间	功率：16W 电压：220V 消毒方式：臭氧 类别：臭氧发生器						

17	消防防火系统	1	套	高部食堂车 间	1、所用灭火药剂经相关国家机构按XF 3007-2020《F类火灾水系灭火剂》，TFRI-ZY-11:2020《消防产品自愿性认证实施规则、灭火剂产品》检验合格； 2、设备所用驱动气体容器组件经耐高低温性能测试，符合标准要求； 3、设备所用容器阀经相关部门检测并符合标准要求； 4、设备所用单向阀经耐盐雾腐蚀性能、耐氨应力腐蚀性能测试，符合标准要求； 5、设备所用喷嘴经耐冲击性能、耐高温性能、耐盐雾腐蚀性能、耐氨应力腐蚀性能测试，符合标准要求。	
18	冷藏冷冻柜	2	台	高部食堂车 间	外形尺寸：1220*760*1950（±1%） 温度范围：2~+8℃/0~-18℃	
19	智能留样柜	1	台	高部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 功能参数： 七层独立留样仓，满足两日三餐循环留样 仓门关闭后，48小时锁定，限制开启 特殊情况下，需要双方管理人脸识别后，方可强制开启 实时监控温度状态，异常自动报警 自动读取当时菜品，简化操作流程	

				自动称重、打印小票、菜品拍照、回填留样数据，留样数据支持与“食安风险防控平台”实时对接 设备参数： 1. 智控屏：≥ 10.1" 液晶屏，电容触摸； 2. 操作系统：安卓； 3. 数据库：SQLite； 4. AI算法：独立第三代人工智能边缘计算NPU，算力达0.8Tops； 5. CPU：四核，主频高达2.0GHz处理器，低功耗高性能，无风扇设计延长使用寿命； 6. GPU：双核心架构，支持4K 解码和1080P 解码，支持4K H.264/H.265 等多种格式高清解码，支持CBR，VBR； 7. 内置存储器：8GB存储容量（可扩展至128G）SD卡&TF卡； 8. 网络支持：标配有线网络、选配无线WiFi、4G； 9. 热敏打印机：嵌入式、前面板更换标签纸，自动切割标签，搭配可移除式标签纸； 10. 电子秤：嵌入式、精度0.1克； 11. 智控独立仓：七层独立储藏仓，搭配智控电磁锁； 12. 摄像头：前置、顶置双摄像头，1080P-8.0mm微畸变，水平45度，200万像素，最大分辨率1920*1080； 13. 具体AI识别菜品功能，可自主训练识别菜品模型； 14. 留样后自动推送留样数据至管理系统；	
--	--	--	--	---	--

					15. 留样克重不达标自动预警，并在系统中生成系统预警记录； 16. 留样数据支持在管理系统进行导出，打印纸质版； 17. 自动记录留样人、销毁人信息，方便后续追溯。	
20	智能保温柜	2	台	高部食堂车 间	电源：220V/50Hz 功率：≥4.4kw 容积：900L 温度范围：30~90℃ 消毒温度：90℃	
21	万能蒸烤箱	2	台	高部主食操 作间	1. 规格：1150*1170*1250（±1%） 2. 功率电压：25KW/380V 3. 双层玻璃门 4. 采用电热管加热 5. 外观设计：烤箱控制面板采用铝制面框； 6. 材质工艺：外壳采用304不锈钢板制作，内胆采用 316 医用级不锈钢亮光板制作； 7. 屏幕规格：≥ 7" 高清彩色TFT电容触摸屏，基于安卓系统，触摸灵敏； 8. 烹饪模式：具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，加热温度最高可达250℃； 9. 探针功能：配备高精度探针，内置探针模式和温差模式，实时检测食物中心温度； 10. 操作界面：中文操作界面，整体优化设计，支持USB接口； 11. 品牌定制：可个性化定制开机和待机界面；	核心 产品

					12. 菜单管理：可保存无限菜单，显示烹饪温度、湿度等参数，具备菜单搜索功能，支持菜单云端同步； 13. 烹饪步骤：支持无限个烹饪步骤设置，每步骤可独立设定模式、温度、时间等等； 14. 风速调节：具备≥ 10档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀； 15. 分层烹饪：具备分层模式，可同时烹饪10种不同菜品，每层独立计时，可多层同时开始烹饪和同时结束烹饪； 16. 附加功能：具备预约、快速降温等功能； 17. 多语言支持：支持中文、英语等多个国家语言，使用范围广； 18. 排气功能：具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气； 19. 控温系统：升级控温算法，控温更加精准； 20. 清洗功能：具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360° 无死角冲洗； 21. 物联功能：支持网口和WIFI双物联模式；	
22	智能炒菜机	2	台	高部副食操作间	尺寸：1600*1220/1520（预留宽度空间）*1500/1850（预留高度空间）（$\pm 1\%$）； 1、本设备主要适用于经过漂烫过的根茎类菜肴的搅拌与混和，如炒土豆丝、青瓜肉片、黄瓜肉片、藕丁肉片、炒豆芽、西葫芦肉片等。也可用于蛋炒饭、炒粉丝、炒面； 2、本设备以电磁加热为能源；锅体可自动旋转，菜肴在锅内不停地自行翻转与混和； 3、采用不锈钢制造，全钢结构，一体化设计，锅体一次模压；锅胆采用电机带动沿水平轴旋转，翻转搅拌均匀。锅体内表面涂有不粘锅涂层，炒制过程中无粘附。手摇倾锅装置；锅体自转与锅内拨插拨动翻转炉结合；变频器，可根据菜肴不同，调整锅体翻炒速度；360	

					度自动旋转、翻滚、受热均匀；设定时间、火力，自动翻炒； 4、滚筒：Φ800*H800mm，桶身内壁：黑金沙高强附着力不粘锅涂层； 5、产能：单次烹饪20~50kg，平均烹饪周期：8~12min； 6、功率：30kW； 7、电压：380V/50Hz； 8、进水口规格：外螺纹4分接口； 9、倾倒方式：按设定的程序自动倾斜锅体出料； 10、菜单：存储≥800个菜谱； 11、语音：智能实时语音播报功能； 12、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗（高压喷枪、配2m软管）； 13、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。	
23	智能晨检仪	1	台	高部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联网设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 1) 用于从业人员每日上岗前的晨检管理，具有身份验证、健康证件比对、红外体温监测、手部卫生AI图像识别及晨检数据自动同步至云平台等一体化功能，实现高效、规范的晨检流程管理； 2) 支持自动比对从业人员健康证件，证件过期时发出预警提醒。	

				3) 支持wifi、RJ45、4G或5G（定制）通信方式； 4) 支持红外体温测量，体温异常时自动预警； 5) 支持语音引导晨检动作，自动抓拍手部正反两面图像，并将晨检结果同步上传至云平台； 6) 支持通过AI识别手部图像，自动检测指甲油、创可贴、戒指等异物；7) 设备设有手部拍摄仓，通过均匀补光保证手部图像拍摄效果； 8) 设备配备人脸识别补光灯，可在光线不足时提升识别效果；补光灯同时作为状态指示灯，晨检通过时亮绿灯，未通过时亮红灯； 9) 设备提供USB接口，支持晨检数据U盘导出及云端一键更新人员基础信息； 10) 设备采用45° 倾角设计，确保人脸识别与测温可同步进行并保证准确性； 11) 设备可与“食品安全监管系统”软件实现数据互通； 12) 支持壁挂和桌面放置两种安装方式，并可配合智能门禁功能使用。 13) 支持数据推送管理平台，并自动生成晨检记录； 14) 支持晨检记录导出，导出后可以打印纸质版； 15) 支持对晨检员工不合格信息通过管理平台进行统计分析； 16) 支持查看所有晨检员工检测拍摄面部图片、手部图片，便于监管。 2. 技术参数： 1) 人脸识别成功率 $\geq 99.99\%$，误识别率 $\leq 0.01\%$，人脸识别时间 $\leq 1s$； 2) 额温测量误差：$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$，测量距离30～40 cm；	
--	--	--	--	--	--

					3) 显示屏 $\geq 10.1''$, 支持电容多点触控; 4) 配套电源适配器输入: AC 100 ~240 V、50 Hz, 功率 ≤ 25 W; 5) 主板性能: CPU不低于四核2.0 GHz, 内存 ≥ 4 GB, 硬盘 ≥ 32 GB, 运行安卓系统, 版本不低于12。	
24	出入库智能秤	1	台	高部食堂车 间	搭配配套食安监管软件, 借助云计算+大数据+AI算法等技术, 采用软硬接合的数智化解决方案, 启用食品安全管控平台, 搭配智慧物联网设备, 用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节, 进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警, 实现来源可查、去向可追、责任可究, 全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 功能参数: 1) 用于食堂食材的快速验收和拍照留痕, 支持与食品安全监管系统平台进行数据互通, 实现食材按供应商及订单进行快速验收, 同时支持食材的临时入库、验收入库等多种入库方式; 2) 支持对操作人员进行人脸识别和账户密码管理, 实现对验收人身份及验收过程的溯源; 3) 在称量的同时对秤体上的食材进行拍照, 并自动上传至系统, 实现食材重量与品相的溯源; 4) 通过内置Wifi连接网络, 并可选配4G/5G模组与服务器连接。在网络不佳时, 数据可缓存于本地, 待网络恢复后自动上传; 5) 内置溯源条码打印机, 可打印带有物品溯源信息的二维码标签, 粘贴于物品上, 用户通过扫码即可在管理平台获取物品详细信息;	

				6) 操作过程中提供语音提示, 支持分次称重与快捷去皮功能。拍照时自动补光, 满足光线较弱环境下的拍照要求; 7) 设备配备前置与后置双显示屏, 便于验收人员与送货人同时确认称重数据。后置屏为安卓系统操作界面, 供验收人员使用; 前置屏供送货人查看称重信息; 8) 称体采用碳钢材质, 承台表面加装304不锈钢面板, 整体喷塑处理, 经久耐用, 设备配备双万向滚轮、双定轮及搬动手柄, 便于移动。 9) 称量数据自动同步管理系统, 并自动流转订单状态, 并记录称重时实拍图片信息; 10) 支持AI识别生鲜蔬菜, 并支持后续更新图片库, 增加识别商品数量; 11) 支持修改称重重量, 规避误称量克重带来困扰; 12) 支持按照单个供应商进行收货, 支持单个商品称量收货; 13) 支持按照单个商品进行称量出库; 技术参数: 1) 最大称量: 至少具有150kg/300kg/450kg/600kg等量程 2) 人脸识别成功率 $\geq 99.99\%$, 误识别率 $\leq 0.01\%$; 3) 配套电源适配器输入符合: AC220V、50Hz, 功率 $\leq 70W$; 4) 秤盘台面尺寸 $\geq 600\text{ mm} \times 480\text{ mm}$; 5) 前屏尺寸 ≥ 10.1英寸, 分辨率 $\geq 1280 \times 800$; 后屏尺寸 ≥ 15.6英寸, 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$, 电容式触摸屏; 6) 内置可充电电池, 连续工作时间 $\geq 5\text{ h}$;	
--	--	--	--	--	--

					7) 主板性能: CPU不低于四核2.0GHz, 内存 $\geq$ 4GB, 硬盘 $\geq$ 32GB, 运行安卓系统, 版本不低于12。	
25	库管手持机	1	台	高部食堂车 间 (“删掉”)	搭配配套食安监管软件, 借助云计算+大数据+AI算法等技术, 采用软硬接合的数智化解决方案, 启用食品安全管控平台, 搭配智慧物联网设备, 用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节, 进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警, 实现来源可查、去向可追、责任可究, 全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 处理器: 六核处理器, 最高2.4GHz 操作系统: OS (Based on Android 13 64bit) 内存: 3GB+32GB 显示屏: 6.75"HD+, 720*1600 , IPS 触摸屏: 电容多点式触摸 打印机: “高速58热敏打印, 最高打印速度80mm/s, 支持50mm直径打印卷纸 支持热敏小票 支持标签打印” 按键: “电源键, 音量键, ” SIM卡槽: 2*Nano SIM card PSAM卡槽: 2*PSAM	

					SD卡槽：Micro SD card 接口：USB接口， Type-C 支持OTG 网络：4G/3G/2G Wi-Fi：2.4GHz/5GHz, Support IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙：支持 2.1/3.0/4.2/5.0, BLE GPS：“GPS/Glonass/Beidou/ Galileo” 摄像头：后摄：8MP 自动对焦+闪光灯, 支持 1D/2D 条码识别 NFC：“支持 ISO/IEC 14443 TypeA/B , Mifare , Felica, 符合ISO 15693标准 支持主机卡模拟（HCE）” 音频：“扬声器 95dB 无麦克风” 电池：“可拆卸电池锂电池 7.7V 3100mAh” Pogo Pin：6 Pin 扩展 USB接口 电源适配器：“输入：AC 100~240V 输出：5V/2A” 工作环境：“工作温度：-10~50℃ 存储温度：-20~60℃”	
--	--	--	--	--	---	--

					跌落：1.2m	
26	智能留样仪	1	台	高部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 功能参数： 1、AI自动识别菜品，简化操作流程； 2、支付多档口分别留样； 3、自动称重、打印小票、菜品拍照、回填留样数据； 4、支持设备端新增菜品； 5、留样数据支持与“食安风险防控平台”实时对接。 设备参数： 1、秤体材质 碳钢材质； 2、秤体尺寸 30*40cm 最大量程 10kg； 3、显示分度值 5g； 4、供电方式 插电； 5、仪表 标配； 6、系统 安卓系统； 7、主板 ；	

					8、存储 2+16G； 9、分辨率 1024*768； 10、液晶屏 15 " 工业电容式触摸屏； 11、通讯 无线 wifi 模块 标配网口模块； 12、外部接口 USB*2 & 串口*1 & 网口*1； 13、相机 双摄像，拍人和拍物 200 万像素； 14、打印机 58 热敏内嵌打印机； 15、工作温度 -10~40℃； 16、工作湿度 -10~85% 无凝结； 17. 具体AI识别菜品功能，可自主训练识别菜品模型； 18. 留样后自动推送留样数据至管理系统； 19. 留样克重不达标自动预警，并在系统中生成系统预警记录； 20. 留样数据支持在管理系统进行导出，打印纸质版； 21. 自动记录留样人、销毁人信息，方便后续追溯。	
27	无线温湿度监测	3	台	高部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 功能说明：	

				1. 检测数据自动推送管理后台，并生成记录； 2. 自定义检测预警温度限值，不在阈值范围进行预警，并生成预警记录。 【测量原理】：温湿度变送器将“湿敏和热敏元件封装到一个小芯片中”，并采用全量程多段标定，并将标定数据存储到芯片中，最终设备通过专业程序运算，计算出当前温湿度数据。 【整机外观】： 整机为ABS外壳，液晶显示屏，实时显示测量数据。 两侧及底部多透气栅栏，方便壳体内外空气流通交互，有助于内部电路高效散热。 【液晶显示】：支持显示“温湿度实时数据、网络状态、超限状态、剩余电量、信号强度、设备ID”等信息。 【安装方式】：提供安装挂扣，支持壁挂安装。 【通讯方式】： 支持LoRa无线组网通讯方式，传输视距约1.5~3km。 支持LORA主动上传模式，LORA主机通信，LORA接收主机可选择性接收温湿度实时数据、剩余电量、缓存数据（需选配带缓存的设备）等参数。 【供电方式】： 默认配送充电器，支持5VDC供电，且内置大容量锂电池； 在市电断电情况下，可持续8个月（默认上传频率2min/次）。 【温湿度刷新时间】：	
--	--	--	--	---	--

				电源供电：2s； 电池供电：120s。 【数据上传频率】： $\geq 2\text{min}$，可设置上传频率为2min的倍数。 【测量范围】： 温度：-40~120℃ 默认：-40~80℃。 湿度：0%~99%RH。 【典型精度】： 温度：$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$（25℃）。 湿度：$\pm 3\%RH$（60%RH, 25℃）。 【分辨率】： 温度：0.1℃。 湿度：0.1%RH。 【长期稳定性】： 温度：$\leq 0.1^{\circ}\text{C}/\text{y}$ 湿度：$\leq 1\%/\text{y}$ 【响应时间】： 温度：$\leq 25\text{s}$（1m/s 风速2） 湿度：$\leq 8\text{s}$（1m/s 风速2） 【工作环境】： -20~60℃，0%~95%RH（非结露）；	
--	--	--	--	--	--

					【数据缓存功能】： 可升级选配数据缓存功能，缓存65535组温湿度数据； 缓存数据支持组网二次续传，保证数据监测不间断，并依据现场要求可分别设置正常记录、告警记录间隔。 【告警方式】： 支持本地蜂鸣报警，按键可快速启停蜂鸣报警功能。 支持平台端远程告警，如报警弹窗、变色、音频、短信、邮件、振铃、微信等多种本地及远程告警方式。 【配置方式】： 配备专用配置APP，采用NFC非接触式配置。	
28	中心温度计	1	台	高部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 1、配备医用级别抗菌测温探针，尺寸超过29cm； 2、配备按键，一键测温，一键确认上传； 3、配备液晶彩色显示屏； 4、具备双侧触摸式按键； 5、手持测温，温度监测范围-50~300℃，温度，通过网关上传数据； 6、支持医用抗菌级别ABS外壳；	

					7、提供1xAA内置电池供电，支持不低于1年的稳定供电； 8、方便操作，支持app配置菜品菜单、测温范围、操作人、所在单位，便于与检测温度一起通过网关上传形成台账； 9、方便与网关在室内通信，支持470MHz无线通信，信号具备高穿透力； 10、支持触碰配对功能，支持与中继网关触碰配对，实现组网通信 11、支持触碰巡检功能，与手机，通过小程序触碰完成巡检 12、支持API与外部数字化平台对接，实现数据上报、用户参数设置、数据分析等 13、可支持对烧熟煮透食品、热藏食品、解冻加热食品进行检测，支持自行检测，以及支持配餐转运验收检测场景 14、支持自动推送管理系统，并生成中心温度记录； 15、支持记录导出，导出后可以打印纸质版； 16、根据生成记录中的测量温度是否达标进行预警，在管理系统中进行查看。	
29	温度监测器广温型	6	台	高部食堂车 间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联网设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 功能说明： 1. 检测数据自动推送管理后台，并生成记录； 2. 自定义检测预警温度限值，不在阈值范围进行预警，并生成预警记录。	

				【测量原理】：“超低、高温”探头采用pt100高精度温度传感器测量当前温度。 【整机外观】： 整机为ABS外壳，液晶显示屏，实时显示测量数据。 两侧及底部多透气栅栏，方便壳体内外空气流通交互，有助于内部电路高效散热。 【液晶显示】：支持显示“温度实时数据、网络状态、超限状态、剩余电量、信号强度、设备ID”等信息。 【安装方式】：提供安装挂扣，支持壁挂安装。 【通讯方式】： 支持LoRa无线组网通讯方式，传输视距约1.5~3km。 支持LORA主动上传模式， LORA主机通信，LORA接收主机可选择性接收温度实时数据、剩余电量、等参数。 【供电方式】： 默认配送充电器，支持5VDC供电，且内置大容量锂电池； 在市电断电情况下，可续航8个月（默认上传频率2min/次）。 【温度刷新时间】： 电源供电：2s； 电池供电：120s。 【数据上传频率】：≥2min，可设置上传频率为2min的倍数。 【测量范围】：	
--	--	--	--	---	--

					超低温探头：-100~200℃ 超宽低温探头：-200~200℃ 超高温探头：0~300℃ 【典型精度】：±0.5℃（25℃）。 【分辨率】：0.1℃。 【长期稳定性】：≤0.1℃/y 【响应时间】：≤25s（1m/s 风速2） 【工作环境】：-20~60℃，0%~95%RH（非结露）； 缓存数据支持组网二次续传，保证数据监测不间断，并依据现场要求可分别设置正常记录、告警记录间隔。 【告警方式】： 支持本地蜂鸣报警，按键可快速启停蜂鸣报警功能。 支持平台端远程告警，如报警弹窗、变色、音频、短信、邮件、振铃、微信等多种本地及远程告警方式。 【配置方式】：配备专用配置APP，采用NFC非接触式配置。 功能说明： 1. 检测数据自动推送管理后台，并生成记录； 2. 自定义检测预警温度限值，不在阈值范围进行预警，并生成预警记录。	
30	无线开关面板	1	个	高部食堂车	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决	

				间	方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 系统平台搭配紫外线灯智控开关和红外线人体感应器。支持紫外线灯定时远程开启，自动记录使用时长，使用时长超期预警，更换新设备后方可继续工作；紫外线灯开启状态下，如果有人进入，则自动关闭紫外线灯，人离开后自动开启 【智控开关】：通讯模块WiFi；输入/输出AC100-240V 50/60Hz；最大电流10A；额定负载≤800W/路；外壳材质PC+ABS阻燃；待机功率<0.2W；工作温度-10~40℃。 【红外线人体感应器】：电压AC220V/AC110V；频率50Hz；感应角度120°；感应距离3~6m；负载：(LED≤100W)<3灯。 功能说明： 1. 支持自定义设置启用和关闭时间； 2. 支持自动生成紫外线消毒记录，并自动推送管理系统； 3. 支持对使用紫外线灯管寿命进行预警；	
31	温湿度传感中继网关	1	个	高部食堂车间	搭配配套食安监管软件，借助云计算+大数据+AI算法等技术，采用软硬接合的数智化解决方案，启用食品安全管控平台，搭配智慧物联设备，用数智化手段对食材溯源、后厨加工、洗消检测、健康用餐等各环节，进行食安关键节点闭环式管控、过程化追踪、智能化预警，实现来源可查、去向可追、责任可究，全方位一站式解决食堂食安管控系列难题。 功能说明：	

				1. 检测数据自动推送管理后台，并生成记录； 2. 自定义检测预警温度限值，不在阈值范围进行预警，并生成预警记录。 【安装方式】： 壁挂式安装 【显示方式】： 支持中文菜单显示，实时直观展现“报警数据”及“报警状态”，并支持按键翻页查看任意通道的实时数据信息； 可通过按键操作，设置主机“基本参数、通道参数、继电器参数”等相关配置信息； 支持设置背光时间及常亮模式； 【供电方式】： 10~30VDC。 【平均功耗】： 1.5w 【通信接口】： 支持1路RJ45以太网通信接口，可实现局域网内通信、跨网关广域网通信，基于蜂窝网络，可实现数据无线远传； 支持1路RS485上行通讯接口，“方便第三方设备通过485组网方式问询测量数据”或“驱动LED显示屏显示实时数据”。 支持2路无源继电器常开点输出，可扩展至8路继电器输出； 支持1路LORA采集通讯接口，可与“LORA监测终端”无线通信进行信息交互，同时支持与“LORA中继器”通讯，延长通讯距离，可采集标准RS485协议传感器的测量数据； 支持1路0-100VDC直流电压检测；	
--	--	--	--	--	--

				支持1路水浸检测信号，可接入漏水电极/漏水绳进行漏水检测； 支持4路开关量信号输入接口，用于检测干接点通断状态，其中第4路可作为脉冲输入信号接入脉冲式雨量计； 支持1路0-280VAC交流电压检测，可用于市电断电报警。 【采集通道信息】： 支持采集1~32个监测终端的测定数据； 支持自由设定各采集通道的数据来源，可采集“LORA型监测终端、RS485型监测终端、机载监测终端”等不同类型终端设备的数据信息。 【LORA组网模式】： LORA组网模式采用“主动上传”组网方式； 同一区域支持设定32组“收发频率”，即同一区域支持32套LORA组网监测/控制系统。 LORA采集通讯接口，可与“LORA监测终端”无线通信进行信息交互，获取实时数据及存储数据，同时支持与“LORA中继器”通讯，延长通讯距离； 【LORA采集更新频率】： 依据“（测点数量+8）*时隙间隔”计算公式可计算网关的“理论数据更新周期”。同时“实际数据更新周期”受限于“终端休眠时间”，测点会在每个“理论数据更新周期”的固定时间节点判断“距上次数据上传的时间间隔”是否满足自身的“终端休眠时间”，若不满足则继续休眠，若满足则上传数据帧。 时隙间隔：相邻终端数据上传的时间间隔，默认1.5s，可设置范围$\geq 1s$；	
--	--	--	--	---	--

				终端休眠时间：终端设备两次上传数据帧的“理论间隔时长”，结合组网系统的“理论数据更新周期”决定了终端设备两次上传数据帧的“实际间隔时长”。 【继电器控制逻辑】： 2路机载继电器默认无源常开触点输出，继电器容量250VAC/30VDC 5A，可根据项目要求更改为有源输出，用作报警或自动控制（输出电压为智能监控主机供电电压）； 支持扩展至最多8路继电器输出，均支持“关联任意通道上下限自动控制”、“定时控制”、“平台远程控制”等多种继电器控制模式。 【数据缓存功能】： 可缓存52万组数据，支持“自动、连续、关闭”三种存储模式，缓存数据支持自动续传，保证数据监测不间断。 可分别设置正常记录、告警记录间隔，记录间隔单位为分钟，最低1min记录一次。 【定位功能】： 提供基站定位服务，并可手动开启与关闭此定位服务。 提供经纬度定位服务，并可手动启用或关闭此定位服务。 【告警方式】： 支持外扩声光报警器，实现本地声光报警。 支持“通道数据异常”、“终端设备离线”等情况，短信、振铃告警方式（装配中国联通、移动实名认证sim卡的情况下）。 支持平台端远程告警，如报警弹窗、变色、音频、短信、邮件、振铃、微信等多种本地及	
--	--	--	--	---	--

					远程告警方式。 【配置方式】： 支持按键配置设备参数； 提供专有配置管理工具； 可通过监控平台远程配置设备具体参数信息。	
--	--	--	--	--	---	--

备注：关于检验报告：投标人须提供加盖投标人公章的第三方检测机构出具的检测报告复制件；

（1）若检测内容属于市场监管总局《检验检测机构资质认定事项清单》（一单）且纳入《检验检测机构资质认定能力项目库》（一库）管理范畴，对应检测项目须纳入总局检验检测能力项目库、落在检测机构报告出具当日有效的CMA资质认定附表范围内，报告清晰标注有效CMA标识；

（2）若检测内容未纳入上述 “一单一库” 管理范围，仅提供完整检测报告，无需提供带CMA标识的报告。

第六章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

1. 涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

(4) 政府采购组织形式： 政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式： 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业： 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

是 否若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审

优惠： 是 否中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性

单位： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： 是 否

(7) 合同是否分包： 是 否

分包主要内容： _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业： 是 否

外商投资企业类型： 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： _____ 金额： ____

国别： _____ 品牌： _____ 规格型号： .

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称： _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称： _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色

产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称： _____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式:

全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件) _____

分期付款: 双方签订合同, 供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5% 作为履约保证金。财政资金到位后, 采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后, 将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还

成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件) _____

绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件) _____

3. 合同履行

(1) 合同履行期限为: 双方签订合同, 供应商在接到采购人送货通知后 30 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式: 以银行转账、支票、汇票、本票、银行保函、担保保函或

履约保证保险等非现金形式提交

收取履约保证金金额: 合同总价

5%

履约担保期限: 履约保证金在货物质量保证期期满前应完全有效。

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三

方组织验收主体: 采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: _____ 否

是否存在破坏性检测： 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理
方式） 否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

（3）履约验收方式： 一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：_____

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： 是 否

（8）履约验收其他事项：_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义， 应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方		乙方	
单位名称（公章 或 合同章）		单位名称（公章 或 合同章）	
法定代表人 或其委托代理 人 （签章）		法定代表人 或其委托代理 人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信 用代 码		统一社会信用 代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议， 政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任

， 联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释， 见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人）， 负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人）， 负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导， 配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者

其他应当保密的信息， 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的， 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款， 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适

当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	甲方：本合同甲方系指：采购单位。 乙方：本合同乙方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于： 甲方指定地点。
第二节第 4.4款	履约验收中 甲方提出异 议或作出说 明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节第 4.6款	约定甲方承 担的其他义 务和责任	/
第二节第 5.4款	约定乙方承 担的其他义 务和责任	/
第二节第 6.1款	履行合同义 务的顺序	同时履行
第二节第 7.1款	包装特殊要 求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节第 7.2款	运输特殊要求	/
第二节第 7.3款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起24个月
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量 缺陷响应 时间	接到采购人故障通知后，投标人应在 1 小时内给予书面或电话响应，明确解决方案；对于重大故障（影响货物核心功能使用），投标人需在 4 小时内派技术人员到达现场处理，24 小时内解决故障；一般故障需在 12 小时内解决。现场无法修复的，投标人应提供同等规格的备用货物供采购人临时使用，直至原货物修复完毕。
第二节第 11.1款	其他应当保 密的信息	/

第二节第 12.2 款	合同价款支 付时间	双方签订合同，供应商按合同总价向采购人支付全部货款的 5%作为履约保证金。财政资金到位后，采购人向供应商支付全部货款的 50%。项目终验合格且财政资金到位后，将根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算。结算费用不得超过合同总价。质保期结束后履约保证金无息退还
第二节第 13.2 款	履约保证金 不予退还的 情形	如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节第 13.3 款	履约保证金 退还时间及 逾期退还的 违约金	质保期结束后履约保证金无息退还。
第二节 第 14.1（ 3）项	运行监督、 维修期限	/
第二节 第 14.1（ 5）项	货物回收的 约定	/
第二节 第 14.1（ 6）项	乙方提供的 其他服务	/
第二节第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具 体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2（ 2）项	迟延交货赔 偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每日按合同总价的 0.5% 计算，最高不超过合同总价的 10%。
第二节第 15.3 款	逾期付款利 息	/
第二节第 19.2 款	解决争议的 方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。
第二节第 23.1 款	其他专用条 款	/

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、
吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）
；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后， 再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

中小企业政策证明文件说明:

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

投标保证金需响应政策要求：投标人应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，投标人无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳投标保证金的，应向代理机构提供情况说明函（格式自拟）。

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项 目 名 称：

项 目 编 号 / 包 号：

投 标 人 名 称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章） _____

日期： _____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的， 应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： （采购人或采购代理机构）

兹证明，姓
名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
 制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件 条目号（页 码）	招标文件 要求	投标文件 内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

技术规格偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件 条目号(页 码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注:

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明

文件说明:

- 1) 中小企业参加政府采购活动,应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目,投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的,不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》,如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业,则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，
本单位（请进行选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的
_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

料9-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

9-2 第四章评标标准和第五章采购需求相关内容（投标人自行编制）